

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

01514.1.R/05.07.2024

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsele

**GURI DE VIZITARE ȘI CAMERE DE INSPECȚIE
ÎNGROPATE LA MARE ADÂNCIME, DIN PP, PVC-U ȘI PE****Caracteristicile produselor sunt detaliate în anexele la prezentul certificat.*

Utilizare prevăzută: sisteme de canalizare pentru branșamente și sisteme de evacuare,
fără presiune, aducțiuni de apă potabilă, rețele de telecomunicații și rețelistică,
din zone cu sau fără trafic rutier,

îngropate în afara structurii clădirilor la o adâncime de maxim 6 m,

Introduse pe piața și fabricate de către **TRIPLAST SRL,**

Sediu social și punct de lucru: TÂRGU-MUREȘ, Str. Gheorghe Doja, nr. 197, jud. MUREȘ,
Tel: 0265 258 183, fax: 0265 258 018,

sunt supuse de către producător încercărilor periodice și unui control continuu al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință - Procedura de sistem "Fabricarea căminelor", cod PSMI-8.6-1.2.

ICECON CERT a efectuat inspecția periodică a procesului de producție și a sistemului calității aplicat, a evaluat rezultatele încercărilor periodice și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a sistemului de control și a produselor pe baza evaluării rezultatelor încercărilor periodice.

Acest certificat atestă că toate cerințele referitoare la reevaluarea conformității produselor descrise în documentul de referință - Procedura de sistem "Fabricarea căminelor", cod PSMI-8.6-1.2, întocmită cu respectarea cerințelor din standardul de referință **SR EN 13598-2:2020** au fost îndeplinite.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat inițial la data de **05.04.2024**, revizuit la data de **05.07.2024** și rămâne valabil până la data de **04.04.2027**, în condițiile în care produsele continuă să fie conforme cu cerințele specificate în documentul de referință.

Președinte,
Prof univ.emerit dr.ing. Polidor BRATU

**Prezentul certificat este valabil numai însoțit de anexă/anexe.*

București, 05.07.2024

ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu au fost menținute condițiile inițiale de certificare la efectuarea supravegheților anuale.

Șos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro

Certificare inițială
13.04.2018
Recertificare I
09.04.2021
Recertificare II
05.04.2024
Revizie I
05.04.2024

Etapele
supravegheții
valabilității
certificatului

Etapa I
30.03.2025

Etapa II
30.03.2026

Etapa III
30.01.2027

Dimensiuni detaliate pentru Cămine de Vizitare tip A, varianta constructivă I															
Tip Cămin AX				Unghiuri de conectare: 90° / 180°											
Ø Cămin (mm)	200	300	400	500	600	750	800	900	1000	1100	1500	1750	2000	2500	3000
H Cămin (mm)	300 ... 1000			500 ... 1000			700 ... 4650			700...6000					
Ø Conexiune IN/OUT , (mm) Intrări: min.1, max.3, Ieșiri: min.1, max.3	50 ... 200	50 ... 315	50 ... 400	50 ... 630											

Dimensiuni detaliate pentru Cămine de Vizitare tip A, varianta constructivă I															
Tip Cămin AXY				Unghiuri de conectare: 45° / 90° / 180°											
Ø Cămin (mm)	200	300	400	500	600	750	800	900	1000	1100	1500	1750	2000	2500	3000
H Cămin (mm)	300 ... 1000			500 ... 1000				700 ... 4650		700 ... 6000					
Ø Conexiune IN/OUT, pe axa AX (mm) <u>Intrări:</u> min.1,max.5, <u>Ieșiri:</u> min.1, max.5	50 ... 200	50 ... 315	50 ... 400	50 ... 630											
Ø Conexiune IN/OUT, pe axaAY (mm) <u>Intrări:</u> min.1,max.5, <u>Ieșiri:</u> min.1, max.5	50 ... 200	50 ... 315	50 ... 400	50 ... 630											

Dimensiuni detaliate pentru Cămine de Vizitare tip A, varianta constructivă I															
Tip Cămin AY				Unghiuri de conectare: 45° / 180°											
Ø Cămin (mm)	200	300	400	500	600	750	800	900	1000	1100	1500	1750	2000	2500	3000
H Cămin (mm)	300 ... 1000			500 ... 1000			700 ... 4650			700...6000					
Ø Conexiune IN/OUT , (mm) <u>Intrări:</u> min. 1, max. 3, <u>Ieșiri:</u> min. 1, max. 3	50 ... 200	50 ... 315	50 ... 400	50 ... 630											

Prezenta anexă, nr. 1, este valabilă însoțită numai de certificatul de conformitate nr. 01514.1.R/05.07.2024

București, 05.07.2024



ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, reține, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu au fost menținute condițiile inițiale de certificare la efectuarea supravegheților anuale.
Șos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2. CP 3-33, BUCUREȘTI, tel:+4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.ghiorghie@icecon.ro

Dimensiuni detaliate pentru Cămine de Vizitare tip A, varianta constructivă 1													
Tip Baza Cămin A - Y		Unghi de conexiune: 45° / 50° / 55° / 60° / 65° / 70° / 75° / 80° / 85° / 180°											
Ø Baza (mm)	200	300	315	400	500	600	630	750	800	900	1000	1100	1500
H Baza (mm)	200 ... 500		400 ... 1000	530 ... 1000	715 ... 5000								

Unghi de conexiune: 45° / 50° / 55° / 60° / 65° / 70° / 75° / 80° / 85° / 180°													
Ø Corp (mm)	200	300	315	400	500	600	630	750	800	900	1000	1100	1500
H Corp (mm)	200 ... 5800		500...5800	650...5800	800...5800				1300...5800				

Conexiune IN/OUT (mm): Intrări: min.1, max.3, Ieșiri: min.1, max.3													
Ø Corp (mm)	200	300	315	400	500	600	630	750	800	900	1000	1100	1500
Ø Conexiune (mm)	50 ... 250	50 ... 315	50 ... 400	50...630				50 ... 1000					

Dimensiuni detaliate pentru Cămine de Vizitare tip A, varianta constructivă 2													
Tip Baza Cămin A - Linie		Unghi de conexiune: 180°											
Ø Baza (mm)	200	300	315	400	500	600	630	750	800	900	1000	1100	1500
H Baza (mm)	200 ... 500		400...1000	530 ... 1000	715 ...5000								

Unghi de conexiune: 180°													
Ø Corp (mm)	200	300	315	400	500	600	630	750	800	900	1000	1100	1500
H Corp (mm)	200 ... 5800												

Conexiune IN/OUT (mm): Intrări: 1, Ieșiri: 1													
Ø Corp (mm)	200	300	315	400	500	600	630	750	800	900	1000	1100	1500
Ø Conexiune (mm)	50 ... 200	50 ... 315	50... 400	50...630				50 ...1000					



Prezenta anexă, nr. 2, este valabilă însoțită numai de certificatul de conformitate nr. 01514.1.R/05.07.2024

ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu au fost menținute condițiile inițiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.

Șos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro, ana.gheorghe@icecon.ro

Certificare inițială
13.04.2018
Recertificare I
09.04.2021
Recertificare II
05.04.2024
Revizie I
05.07.2024

Etapele
supravegherii
valabilității
certificatului

Etapă I
30.03.2025

Etapă II
30.03.2026

Etapă III
30.01.2027

Dimensiuni detaliate pentru Cămine de Vizitare tip A, varianta constructivă 2																	
Tip Baza Cămin A - X					Unghi de conexiune: 90° / 180°												
Ø Baza (mm)	200	300	315	400	500	600	630	750	800	900	1000	1100	1500	1750	2000	2500	3000
H Baza (mm)	200 ... 500			400 ... 1000		530 ... 1000			715 ... 5000								

Corp Cămin (pentru Baza A – X)				Unghi de conexiune: 90° / 180°													
Ø Corp (mm)	200	300	315	400	500	600	630	750	800	900	1000	1100	1500	1750	2000	2500	3000
H Corp (mm)	200 ... 5800																

Conexiune IN/OUT (mm): Intrări: 1, max. 3, Ieșiri: min. 1, max. 3																	
Ø Corp (mm)	200	300	315	400	500	600	630	750	800	900	1000	1100	1500	1750	2000	2500	3000
Ø Conexiune (mm)	50 ... 200		50 ... 315		50 ... 400		50 ... 630										

Dimensiuni detaliate pentru Cămine de Vizitare tip B																	
Tip Cămin B					Unghiuri de conectare: 15° ... 175°												
Ø Cămin (mm)	200			300	400	500	600	750	800	900	1000	1100	1500	1750	2000	2500	3000
H Cămin (mm)	300 ... 1000				500 ... 1000				700 ... 4650				700 ... 6000				
Ø Conexiune IN/OUT, Varianta constr.1 (mm)																	
Intrări/Ieșiri: număr limitat doar de suprafața disponibilă și adâncimea minimă de îngheț																	
20 – 1000																	
Ø Conexiune IN/OUT, Varianta constr.2 (mm)																	
Intrări/Ieșiri: număr limitat doar de suprafața disponibilă și adâncimea minimă de îngheț																	
20 – 75																	



Prezenta anexă, nr. 3, este valabilă însoțită numai de certificatul de conformitate nr. 01514.1.R/05.07.2024

București, 05.07.2024

ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu au fost menținute condițiile inițiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.
Șos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro